

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099, т.222-19-52 ф.223-86-39  
E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Новосибирскому району и р.п. Кольцово Новосибирской области**  
(наименование органа государственного надзора)

ул. Сибирская, 52, 2 этаж, г. Новосибирск, 630132, тел. 221-29-47 E-mail: ond\_nsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

*НСО, Новосибирский  
район, Барышевский  
сельсовет, за п. Новый*

(место составления акта)

**«25» июня 2021 г.**

(дата составления акта)

**«15» часов «00» мин**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 101**

В период с «09» июня 2021 г. по «25» июня 2021 г. по адресу/адресам: НСО, Новосибирский район,  
Барышевский сельсовет, за п. Новый

(место проведения проверки)

На основании: - распоряжения главного государственного инспектора Новосибирского района по  
пожарному надзору Радевича П.В. №79 от 28 апреля 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от  
21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Новосибирскому району и р.п. Кольцово НСО, 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 52, 2 этаж,  
т. 221-29-47

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении  
выездной проверки) Бибибидов Д.В. 4.06.2021

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
«» г. № \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Новосибирского района и р.п.  
Кольцово Новосибирской области по пожарному надзору Комаров Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем организации иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, отсутствует и не утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (Постановление правительства РФ № 1479 п.2) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. (Постановление правительства РФ № 1479 п.9) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- Места, специально отведенные для курения, не обозначаются знаком "Место курения". (Постановление правительства РФ № 1479 п.11) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. (Постановление правительства РФ № 1479 п.13) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств). (Постановление правительства РФ № 1479 п.14; п/п. 2 п.27; п.29) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. (Постановление правительства РФ № 1479 п.26) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Постановление правительства РФ № 1479 п.48) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Постановление правительства РФ № 1479 п.50) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;


- На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (Постановление правительства РФ № 1479 п.54) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. (Постановление правительства РФ № 1479 п.54; п. 15 ст.12 ФЗ №99 от 04.05.2011) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.;

- Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, не организует закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике. (Постановление правительства РФ № 1479 п.58) виновное лицо – Специалист по противопожарной профилактике Бикбатыров Л.Б.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 101/1/1 от 25.06.2021 г.
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Новосибирского района Новосибирской области по пожарному надзору Комаров Денис Александрович

«25» июня 2021 г.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Билба Тврѣ П.В. Спецнадрес по ППД  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)  
«25» июля 2021г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.